

Schema zur Last- und Absatzstruktur

2019



| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Einspeisung Netze BW | | 74.332.110 kWh | | | | | | | HS /MS Umspannwerk |
| Rückspeisung | | 86.140 kWh | | | | | | | |
| Saldo | | 74.245.970 | | | | | | | |
| | | 73.948.986 kWh | | | | | 0,40% Verluste | 296.984 MWh | |
| Einspeisung BHKW | Entnahme durch nachgelagerte Netzebene | | | | | | | | MS |
| 4.644.681 | | | | | | | | | |
| EEG-Einsp.PV | 73.948.986 kWh | | | | | | | | |
| 7.362.331 kWh | | | | | | | | | |
| MS-Entnahme < KP | MS-Entnahme > KP | Entnahme aus vorgelagerter Netzebene | | | | 0,90% Verluste | | | |
| 13.085.350 kWh | 28.890.559 kWh | 43.206.485 kWh | | | | 773.604 kWh | | | |
| | | Einspeisung PV-Anlagen | Entnahme durch nachgelagerte Netzebene | | | | | | MS / NS |
| | | 161.545 kWh | 43.206.485 kWh | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| MS/NS-Entnahme < KP | MS/NS-Entnahme > KP | Entnahme aus vorgelagerter Netzebene | | | | 1,30% Verluste | | | ON-Stationen |
| 554.505 kWh | 766.532 kWh | 41.483.209 kWh | | | | 563.784 kWh | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Einspeisung Photovoltaik / BHKW | Entnahme durch nachgelagerte Netzebene | | | | | | NS |
| | | 6.371.580 | 41.483.209 kWh | | | | | | |
| | | 551.437 | | | | | | | |
| | | 145.484 | | | | | | | |
| NS-Entnahmen < KP | NS-Entnahmen PV-Eigenverbr. | NS-Entnahmen > KP | 4,22% Verluste | | | | | | |
| 42.104.297 kWh | | 4.400.890 kWh | 2.046.523 kWh | | | | | | |